



N.HŚ.5211.7.3.2026
Toruń, 25 marca 2026 r.

Wójt Gminy Łubianka

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Warszewice, gm. Łubianka w 2025 r.

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024 r. poz. 757, ze zm.) oraz § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), na podstawie wyników badań próbek wody, pobranych i zbadanych w 2025 r. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Toruniu z następujących punktów monitoringowych:

nr 0463PWOD0052 - Warszewice, Stacja Uzdatniania Wody, woda uzdatniona,
nr 0463PWOD0675 - Zamek Bierzgłowski, Zespół Szkół, ul. Jagiellońska 11,
nr 0463PWOD0727 - Zamek Bierzgłowski, Stacja Uzdatniania Wody, woda uzdatniona,
nr 0463PWOD1273 - Brąchnowo, Szkoła Podstawowa, ul. Gimnazjalna 1,
nr 0463PWOD1385 - Przeczno, Stacja Uzdatniania Wody, woda uzdatniona,

oraz na podstawie przekazywanych sprawozdań z wyników badań, realizowanych przez Urząd Gminy Łubianka według ustalonego harmonogramu kontroli wewnętrznej w następujących punktach monitoringowych:

nr 0463PWOD0052 - Warszewice, Stacja Uzdatniania Wody, woda uzdatniona,
nr 0463PWOD0057 - Zamek Bierzgłowski, Centrum Diecezjalne, ul. Jagiellońska 2,
nr 0463PWOD0675 - Zamek Bierzgłowski, Klub Dziecięcy „Bajka”, ul. Jagiellońska 11,
nr 0463PWOD0727 - Zamek Bierzgłowski, Stacja Uzdatniania Wody, woda uzdatniona,
nr 0463PWOD0812 - Wybcz, Szkoła Podstawowa, ul. Marii Konopnickiej 4,
nr 0463PWOD1273 - Brąchnowo, Szkoła Podstawowa, ul. Gimnazjalna 1,
nr 0463PWOD1385 - Przeczno, Stacja Uzdatniania Wody, woda uzdatniona,
nr 0463PWOD1386 - Łubianka, Centrum Usług Publicznych, ul. Bydgoska 9,
nr 0463PWOD1434 - Łubianka, Oddział Przedszkolny, ul. Bydgoska 3,
nr 0463PWOD1497 - Pigża, DPS, ul. Szkolna 8

stwierdzam przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Warszewice, gm. Łubianka.

Uzasadnienie

W ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, pobrano do badań laboratoryjnych 5 próbek wody z wodociągu Warszewice, gm. Łubianka w wyznaczonych punktach monitoringowych, w tym 4 próbki w zakresie parametrów grupy A i 1 próbkę w zakresie parametrów grupy B.

Urząd Gminy Łubianka, zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, prowadził wewnętrzną kontrolę jakości wody z wodociągu Warszewice, gm. Łubianka w oparciu o sporządzony i uzgodniony z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Toruniu



harmonogramem badań. W ramach monitoringu wewnętrznego do badań laboratoryjnych pobrano i zbadano 24 próbki wody z wodociągu Warszewice, gm. Łubianka z ww. punktów monitoringowych, w tym 16 próbek w zakresie parametrów grupy A, 3 próbki w zakresie parametrów grupy B i 5 próbek kontrolnych.

Przeprowadzone badania wykazały, że w zakresie 4 parametrów woda nie odpowiadała wymaganiom jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

- manganu - oznaczono 2 razy przekroczenie wynoszące 64 oraz 66 µg/l, przy dopuszczalnej wartości 50 µg/l,
- żelaza - oznaczono 3 razy przekroczenie w zakresie 279-558 µg/l, przy dopuszczalnej wartości 200 µg/l,
- mętności - oznaczono 5 razy przekroczenie w zakresie 1,7-4,8 NTU, przy dopuszczalnej wartości 1 NTU,
- ogólnej liczby mikroorganizmów hodowanych w 22°C - oznaczono w 1 próbce liczbę wynoszącą 158 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, przy zalecanej wartości nieprzekraczającej 100 jtk/1ml.

Po przeprowadzonych działaniach naprawczych, jakość wody w ww. zakresie uległa poprawie i uzyskano wyniki spełniające wymagania obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Pozostałe parametry oznaczone w próbkach wody zbadane w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej nie przekraczały dopuszczalnych wartości, określonych w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.

Na podstawie prowadzonego monitoringu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu stwierdza, że jakość wody dostarczanej z wodociągu Warszewice, gm. Łubianka po przeprowadzonych działaniach naprawczych w 2025 r., spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w badanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej w 2025 r. z wodociągu Warszewice, gm. Łubianka.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W TORUNIU
Paweł LISEWSKI

/dokument podpisany elektronicznie/

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – elektronicznie (e-Doręczenie)
2. aa – egz. nr 1